

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека по Омской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе
646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 7
Тел/факс: (38175) 2-16-54 E-mail: lubino@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1395/ПВ р.п. Любинский, ул. Пионерская, 7 Омская область «19» сентября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом ТО в Любинском районе Василевской Натальей
Ивановной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Казанская средняя общеобразовательная школа»
Любинского муниципального района Омской области, 646170, Омская область, Любинский
район, с. Казанка, ул. Школьная, 4.

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были
нарушены)

1. Не горит лампа софита для школьной доски в кабинете №11, кабинете №17, что является нарушением п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Используется столовая посуда со сколами и трещинами, что является нарушением п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Отсутствуют затеняющие солнцезащитные устройства на окнах в кабинете №11, кабинете №12, что является нарушением п. 2.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Используемое спортивное оборудование (спортивные маты) имеют дефекты покрытия, что препятствует проведению качественной влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Имеются дефекты внутренней отделки потолка и стен в обеденном зале (потеки, разводы на поверхности потолка, в углах стен, что является нарушением п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. Металлические решетки для хранения кухонной посуды имеют изношенную поверхность, что является нарушением п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Допускается наличие трещин окон (нарушена целостность стекла) в кабинетах: №3, №4, №5, №9, №16, №17, №18, №19, №20, в туалете для мальчиков, в туалете для девочек, что является нарушением п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Произвести замену лампы софита для школьной доски в кабинете №11, кабинете №17 в соответствии с п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2024 г.;
2. Произвести замену столовой посуды со сколами и трещинами, в соответствии с п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Обеспечить затеняющими солнцезащитными устройствами окна в кабинете №11, кабинете №12 в соответствии с п. 2.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2024 г.;
4. Произвести замену спортивного оборудования (спортивные маты) с дефектами покрытия в соответствии с п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2024 г.;
5. Устранить дефекты внутренней отделки потолка и стен в обеденном зале согласно п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2024 г.;
6. Произвести замену металлических решеток для хранения кухонной посуды имеющих изношенную поверхность в соответствии с п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2024 г.;
7. Произвести замену стекол с наличием трещин в кабинетах: №3, №4, №5, №9, №16, №17, №18, №19, №20, в туалете для мальчиков, в туалете для девочек в соответствии с п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.08.2024 г..

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа» Любинского муниципального района Омской области, 646170, Омская область, Любинский район, с. Казанка, ул. Школьная, 4

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе по адресу: 646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Пионерская, 7 тел./факс 8(38175)21654 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.08.2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Специалист – эксперт ТО
в Любинском районе

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)


(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 09 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 646170, Омская область, Любинский район, с. Казанка,
ул. Школьная, 4

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2023 г.
направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого
лица – Управление образования Администрации Любинского муниципального района
Омской области (646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 98)